

VKF Technische Auskunft Nr. 27362

Gruppe 131	Bodenbeläge	
Gesuchsteller	Egetaeppe A/S Industrivej Nord 25 Birk 7400 Herning Denmark	
Hersteller	Egetaeppe A/S 7400 Herning Denmark	
Produkt	GROUP 1C-1.3 PA-WT	
Beschrieb	Schlingenflorteppich gewoben aus Polyamid, mit textilem Zweitrücken	
Anwendung	RF2	
Unterlagen	öti, Wien: PB 'VNLF 082004.1' (25.01.2016); DBI, Hvidovre: PB 'PF12369' (20.06.2006), PB 'PFA10642' (11.11.2014), PB 'PFA10468b' (10.01.2014), PB 'PFA10675' (28.01.2015), PB 'PFA10625b' (11.11.2014); öti, Wien: PB 'VNLF 083456.2' (24.06.2016), KB 'VN710VN 120916.2' (12.07.2016); TZÚ, Brno: LB '1021-CPR-006-2/16' (16.08.2016); Hersteller: LE '1C-PA-WT' (21.09.2016)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 9239-1, EN ISO 11925-2	
Beurteilung	Klassifizierung:	Cfl-s1
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	
Ausstelldatum	28.06.2017	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	-	



M. Donzé

Marcel Donzé

G. Rappo

Gérald Rappo

Renseignement technique AEAI n° 27362

Groupe 131	Revêtements de sol	
Requérant	Egetaepper A/S Industrivej Nord 25 Birk 7400 Herning Denmark	
Fabricant	Egetaepper A/S 7400 Herning Denmark	
Produit	GROUP 1C-1.3 PA-WT	
Description	Tapis bouclé, tissé, en polyamide, dos secondaire en tissu	
Utilisation	RF2	
Documentation	öti, Wien: PB 'VNLF 082004.1' (25.01.2016); DBI, Hvidovre: PB 'PF12369' (20.06.2006), PB 'PFA10642' (11.11.2014), PB 'PFA10468b' (10.01.2014), PB 'PFA10675' (28.01.2015), PB 'PFA10625b' (11.11.2014); öti, Wien: PB 'VNLF 083456.2' (24.06.2016), KB 'VN710VN 120916.2' (12.07.2016); TZÚ, Brno: LB '1021-CPR-006-2/16' (16.08.2016); Hersteller: LE '1C-PA-WT' (21.09.2016)	
Conditions d'essai	EN ISO 9239-1, EN ISO 11925-2	
Appréciation	Classification:	Cfl-s1
Durée de validité	31.12.2022	
Date d'édition	28.06.2017	
Remplace l'attestation du	-	
	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie	



Marcel Donzé



Gérald Rappo

